

LEGENDA

Przewód odgromowy – drut Fe/Zn fi 8 mm



Uziom

rzut dachu

Nawiązać do istniejącej instalacji odgromowej
na budynku szkoły

Faza			Projekt Techniczny		Branża Elektryczna	
Projektował mgr inż. Jan Nowicki UAN 7342-63/92		Sprawdził mgr inż. Marek Kowalczyk NB/U/7342/72/98		Skala 1:200	Data kwiecień 2008	Rysunek 7
Inwestor Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach –Parcelach			Nazwa rysunku Plan instalacji odgromowej			
			Obiekt Hala Sportowa Zespołu Szkół w Pomiechówku Zespół Szkół w Pomiechówku			