



rzut parteru

rozmieszczenie opraw
pokazano na planie piętra

WLZ od T2 - ZK
YKY 5x25 mm²
długość przewodu 73 m

WLZ od T2 - T-3
YKY 5x10 mm²
długość przewodu 6 m

WLZ od T2 - PS
YKY 5x10 mm²
długość przewodu 26 m

WLZ od T-1 - T-2
YKY 5x25 mm²
długość przewodu 38 m

WLZ od TG - T-1
YKY 5x35 mm²
długość przewodu 45 m

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|-----------------------|
| Faza | | Projekt Techniczny | | Branża Elektryczna | |
| Projektował mgr inż. Jan Nowicki UAN 7342-63/92 | | Sprawdził mgr inż. Marek Kowalczyk NB/U/7342/72/98 | | Skala 1:200 | Data kwiecień 2008 |
| Inwestor Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach –Parcelach | | Nazwa rysunku Plan trasy WLZ-tów | | | |
| | | Objekt Hala Sportowa Zespołu Szkół w Pomiechówku Zespół Szkół w Pomiechówku | | | |
| | | Rysunek 2 | | | |