

ZP.341/28/4/2008

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi przy Publicznym Gimnazjum w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek

W odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przesłane do Zamawiającego w dn. 2 stycznia 2009 r., na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) podaję do wiadomości wszystkich zainteresowanych Wykonawców treść zapytania Wykonawców oraz udzielam odpowiedzi na zapytania.

Pytanie:

„Dotyczy: konstrukcja z drewna klejonego, sala sportowa w Pomiechówku

1. Po zapoznaniu się z rysunkami i specyfikacją nasuwają się następujące uwagi:

- belka BD1 i słup S1 są pokazane jako całość, bez rozdzielenia na elementy. Jeżeli by przeanalizować długość słupa pokazaną w specyfikacji (9390mm) i odległość od podstawy do przecięcia się z belką na rysunku (9284mm) można wyciągnąć wniosek, że planowane jest podcięcie belki BD1 na podporze, co bez odpowiedniego wzmocnienia (nie pokazano na rysunkach) może doprowadzić do sytuacji awaryjnej.”*

Odpowiedź:

Belka BD1 słup S1 powinny być wykonane jako całość – połączenie klejone w wytwórni bądź na budowie. W wypadku braku możliwości wykonania wyżej wymienionego rozwiązania przez wybranego oferenta biuro poda rozwiązanie połączenia przy pomocy łączników

Pytanie:

- „proszę o podanie rozwiązania połączenia słupa z belką BD1”*

Odpowiedź: j. w.

Pytanie:

- „opierając się na specyfikacji można sądzić, że wszystkie elementy są to belki proste o stałym przekroju, tymczasem z rysunku wynika, że BD1 i BD2 są belkami jednotrapezowymi. Rysunków pozostałych elementów brak – proszę o uzupełnienie”*

Odpowiedź:

Rysunki elementów o obrysie trapezowym zamieszczono w projekcie a natomiast charakterystykę elementów o stałym przekroju podano tabelarycznie - w załączeniu.

Pytanie:

- „belka BD2 wg specyfikacji ma parametry 180x940x29180mm (~39,5m³) natomiast wg rysunku 180x(783-1080)x7990mm (10,72m³) – proszę o wyjaśnienie i ewentualną zmianę w przedmiarach”*

Odpowiedź: j.w., przedmiar robót według „Zestawienia elementów drewnianych”- w załączeniu

Pytanie:

- „na rzucie figuruje belka BD7, której brak w specyfikacji – proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie specyfikacji i przedmiaru”

Odpowiedź:

Załączono poprawną specyfikację elementów drewnianych uwzględniają klasy drewna oraz wymiary elementów o stałym przekroju, przedmiar robót wg „Zestawienia elementów drewnianych”- w załączeniu

Pytanie:

- „klasa G130 jest nieaktualna od listopada 2004 – aktualna klasyfikacja zawarta jest w PN-EN 1194 przewiduje klasy: G1 24c lub h, G1 28 c lub h, G1 32c lub h – niezbędne będzie przeliczenie przez Projektanta przyjętych przekrojów z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji. W praktyce najwyższą produkowaną klasą drewna klejonego jest G132c – proszę o wyjaśnienie”

Odpowiedź:

Załączono poprawną specyfikację elementów drewnianych uwzględniają klasy drewna oraz wymiary elementów o stałym przekroju

Pytanie:

„Jednocześnie prosimy o informację odnośnie wymaganego zabezpieczenia drewna – impregnacja, lakierowanie wewnątrz i na zewnątrz”

Odpowiedź: Zabezpieczenia drewna przez dostawcę preparatem np firmy REMMERS

Pytanie:

„2. Jakie jest zabezpieczenie elementów dachu i ścian konstrukcji ze stali profilowej?”

Odpowiedź: Elementy stalowe konstrukcji malować dwukrotnie farbą antykorozyjną podkładową oraz dwukrotnie nawierzchniowo, użyć farby epoksydowej.

Pytanie:

„3. Proszę o podanie klasy śrub M16x240 i M24X300”

Odpowiedź: Śruby kl. 4,8

Pytanie:

„4. Proszę o określenie koloru okien z PCV oraz okien i ścianek aluminiowych”

Odpowiedź: Okna PCV w kolorze białym, fasady ciemno grafitowe.

Pytanie:

„5. W pozycji 86 przedmiaru robót występuje sufit podwieszony na sali sportowej w ilości 1146,72 m² natomiast na przekroju dachu w części sali sportowej sufit podwieszony nie występuje – proszę o wyjaśnienie”

Odpowiedź: Wykonać należy sufit podwieszony w ilości przewidzianej w przedmiarze

Pytanie:

„6. W jakiej pozycji przedmiaru występują obróbki blacharskie takie jak np: pas podrynnowy i nadrynnowy, połączenie dachu ze ścianami i inne – brak szczegółów w dokumentacji”

Odpowiedź: Obróbki blacharskie występują w poz. 67, 68 kosztorysu - dodatkowo należy doliczyć do poz. 68 w ilości 120 m² do przedmiotowej pozycji ujętej w zapytaniach

Pytanie:

„7.W pozycji 80. przedmiaru razem z glazurą występują w opisie lustra – proszę o podanie wymiarów i ilości”

Odpowiedź: Przewidzieć wykonanie 26 szt. lusterek o różnej długości od 1m do 4m w- ilości 18 m².

Pytanie:

„8.W poz.17 i 18 przedmiaru robót boisk zewnętrznych występuje ilość 264 m³ , czy nie powinno być 90 m³ ?”

Odpowiedź: Powinno być 90 m³

Pytanie:

„9.W poz.25 tego przedmiaru występuje ilość 1450 m² , czy nie powinno być 450 m² ?”

Odpowiedź: powinno być 450 m²

Pytanie:

„10.W pozycji 155 przedmiaru robót hali występuje ilość 1m , jaka powinna być właściwa ?”

Odpowiedź: 720 mb.

Pytanie:

„11.W pozycji 177 tego przedmiaru występuje wyposażenie dla osób niepełnosprawnych 1 kpl, co wchodzi w ten kpl.?”

Odpowiedź: W skład jednego kompletu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych wchodzi:

- uchwyt ścienny stały szt. 1 – przy muszli ustępowej
- uchwyt ścienny uchylony szt. 1 – przy muszli ustępowej
- uchwyt umywalkowy stały
- krzesło prysznicowe
- uchwyt prosty

Pytanie:

„12.Gdzie w przedmiarze robót występuje stal kształtowa pokazana w wykazie stali”

Odpowiedź: Elementy uzupełniające konstrukcję dachu ujęto w formie powiększenia konstrukcji drewnianej w ilości procentowej o 5% poz. 61 i o 10% w poz. 62

Pytanie:

„13.W pkt 7.1.2 SIWZ w wykazie osób niezbędnych do realizacji zamówienia występuje ;

a) kierownik robót wod-kan

b)kierownik robót cieplnych

c) kierownik robót wentylacyjnych

pytanie , czy może to być jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane we wszystkich w/w specjalnościach?”

Odpowiedź: Może być jedna osoba jeżeli posiada wszystkie wymienione uprawnienia.

WÓJT

(-) mgr Dariusz Bielecki