

ŚR-6223/6/4/05/06

DECYZJA Nr 37

Na podstawie art. 37 pkt 2, art.122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3 ust. 6, art. 128, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – *Prawo wodne* (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z póź. zm.) , § 3, § 4, § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz.U. Nr 168 poz. 1763) po rozpatrzeniu wniosku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni gminnej „MEWA” w Brodach gm. Pomiechówek do rzeki Narew

o r z e k a m

- I. Wygasić z dniem 2 stycznia 2006 r. decyzję Starosty Nowodworskiego Nr 8 z dnia 9 lutego 2005 r. znak ŚR-6223/3/18/02/03/04/05 w sprawie udzielenia Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Pomiechówku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do rz. Narew.
- II. Udzielić Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Pomiechówku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni gminnej „MEWA” w Brodach gm. Pomiechówek do rzeki Narew.
- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się od dnia 2 stycznia 2006 r. do dnia 20 marca 2010 r.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego **udziela się** z zastrzeżeniem następujących warunków:
 - 1) Ilość wprowadzanych do rzeki Narew oczyszczonych ścieków z oczyszczalni MEWA nie może przekroczyć ogółem 300 m³/dobę.
 - 2) najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie mogą przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić*

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168 poz. 1763) dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000 tj. :

<i>wskaźnik</i>	<i>jednostka</i>	<i>Najwyższe wartości wskaźników lub minimalne procent redukcji zanieczyszczeń</i>
BZT₅	mg O ₂ /l lub min. % redukcji	40 -
ChZT_{Cr}	mg O ₂ /l lub min. % redukcji	150 -
Zawiesiny ogólne	mg /l lub min. % redukcji	50 -

- 3) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków powinien być zgodny z § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) tj. dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000:
- próbki ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni należy pobierać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku i stale w tym samym miejscu,
 - liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w zakresie wskaźników określonych w pkt IV. 2. nie może być mniejsza niż po 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki po 2 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie po 4 próbki.
 - pobór średnich dobowych próbek ścieków oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być dokonywane w regularnych odstępach czasu, w miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków tj. :
 - w przypadku niskich stanów wody na rz. Narwi – miejsce poboru ścieków – wylot do rz. Narwi,
 - w przypadku wysokich stanów wód w rz. Narwi – ostatnia studzienka na kolektorze, w której istnieje możliwość poboru ścieków.
- 4) w przypadku uszkodzenia przepływomierza ścieków – pomiar ilości ścieków należy prowadzić na podstawie ilości zrzutów ścieków z biokonów.

- 5) zainstalowania przepływomierza ścieków w studziencie za biokonami - termin zainstalowania przepływomierza – 30 czerwca 2006 r.
- 6) prowadzenia eksploatacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni zgodnie z instrukcją obsługi,
- 7) utrzymania wszystkich urządzeń do oczyszczania w pełnej sprawności technicznej,
- 8) prowadzenie bieżącej konserwacji wylotu ścieków do rz. Narew

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 9 grudnia 2005 r. Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku wystąpił z wnioskiem (pismo z dnia 7 grudnia 2005r. znak KZB/WW/66/2005) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni gminnej MEWA do rz. Narew.

Do wniosku załączono:

- 1) Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rz. Narwi z gminnej oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach gm. Pomiechówek wykonany w październiku 2005 r.
- 2) Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Starosta Nowodworski pismem z dnia 16 grudnia 2005 r. znak ŚR-6223/6/1/05 wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w dniach od dnia 16 grudnia 2005 r. do dnia 31 stycznia 2006r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz doręczono zainteresowanym stronom. W terminie tym nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.

Według przedłożonego operatu wodnoprawnego w oczyszczalni ścieków MEWA przeprowadzona została modernizacja i w jej wyniku uzyskano efekt ekologiczny określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz.U. Nr 168 poz. 1763). Modernizacja oczyszczalni polegała na :

- 1) zastosowaniu dodatkowego napowietrzania ścieków systemem pęcherzykowym,
- 2) zastosowaniu urządzeń do dawkowania PIX-u,
- 3) podzieleniu stawu glonowego na trzy części,
- 4) remoncie pozostałych urządzeń.

W operacie przedstawiono wyniki analiz ścieków oczyszczonych wykonanych przez Laboratorium GEA-NOVA Sp. z o.o. w Starych Babicach w okresie od 19 sierpnia do 20 października 2005r.

Z uwagi na wcześniejsze skargi na pracę oczyszczalni oraz na fakt, iż Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku posiadał pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – *Prawo wodne* (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z póź. zm.) w związku z art. 21 *ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw* (Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z póź. zm.) z terminem obowiązywania do dnia 1 stycznia 2006 r. - Starostwo Powiatowe wystąpiło do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie z prośbą o udzielenie informacji czy w 2005 r. w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Pomiechówku była prowadzona kontrola dot. ochrony środowiska.

W dniu 7 lutego br. wpłynęło do Starosty Nowodworskiego wystąpienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 2 lutego br. znak CI-IN.hj.6731/128-02/10/06 przedstawiające ustalenia kontroli gminnej oczyszczalni ścieków MEWA przeprowadzonej w dniach 3 i 19 stycznia 2006r. Z pisma tego wynika, iż analiza fizykochemiczna próbek ścieków pobranych w dniu 3 stycznia 2006 r. wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w zakresie BZT₅ i CHZT, a w próbkach pobranych w dniu 19 stycznia również stwierdzono wzrost BZT₅ i CHZT. Jednak wykonane przez WIOŚ w ramach kontroli analizy stanu i składu ścieków nie mogą stanowić podstawy do oceny spełnienia warunków wprowadzania ścieków z oczyszczalni MEWA do odbiornika, ale mogą jedynie wskazywać, że warunki te mogą być nie dotrzymywane.

Wobec powyższego Starosta Nowodworski postanowił wyznaczyć rozprawę administracyjną. Zawiadomienia o rozprawie doręczono Stronom pismem z dnia 17 lutego 2006 r. znak ŚR-6223/6/3/05.

W dniu 6 marca br. odbyła się rozprawa z udziałem Stron tj. przedstawiciele: Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Delegatura w Ciechanowie oraz Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim. Według przedstawiciela WIOŚ, przekazane przy piśmie z dnia 2 lutego br. znak CI-IN.hj.6731/128-02/10/06, analizy ścieków pobranych w trakcie kontroli odzwierciedlają chwilowy stan i skład ścieków. Przy przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni i prawidłowej jej eksploatacji istnieją przesłanki do uzyskania redukcji zanieczyszczeń w ściekach do stanu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz.U. Nr 168 poz. 1763).

Zgodnie z wnioskiem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku pozwolenia udzielono do czasu wybudowania nowej oczyszczalni nie dłużej niż na okres 5 lat tj. do dnia 20 marca 2010 r.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie, za moim pośrednictwem, do Wojewody Mazowieckiego w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku
z siedzibą w Brodach Parcelach
05-180 Pomiechówek
ul. Słoneczna 51
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie
ul. Mokotowska 63
00-533 Warszawa



Z up. STAROSTY
KIEROWNIK WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
[Signature]
mgr Krzysztof Czekalski

Otrzymują do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
ul. Strażacka 6
2. Urząd Gminy
w Pomiechówku
05-180 Pomiechówek