

ZP.341/28/1/2008

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska do gry w piłkę nożną wraz z elementami infrastruktury w Czarnowie, gmina Pomiechówek”

W odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przesłane do Zamawiającego w dn. 8 stycznia 2009 r., na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) podaję do wiadomości wszystkich zainteresowanych Wykonawców treść zapytania jednego z Wykonawców oraz udzielam odpowiedzi na zapytania.

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie n/w rozbieżności w dokumentacji przetargowej na wykonanie boiska sportowego i określenie które parametry należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

I. Specyfikacja Techniczna

- 1. Boisko do piłki nożnej (1) sportowe przeznaczone do rozgrywek lokalnych, nie ligowych o wym. 98 x 54 m (114 x 60 brutto) o nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym – trawa z rolki – 5.292,0 m²*
- 2. Dwie bramki do piłki nożnej – Rura główna bramki wykonana z kształtownika owalnego 100x120 wciskanego A3740, gatunek PA381 wg normy PN-84/H-93669, Słupki odciagu Ø48x3 wykonane z rury. Ramy wykonane z rury kalibrowanej Ø35x1,5. Wszystkie elementy konstrukcyjne oprócz ramy głównej są ocynkowane.*

II. Przedmiar

- 1. Pkt 26 KNR 2-21 0401-05 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem.*
- 2. Pkt 27 KNR 2-23 0310-07 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej.”*

Odpowiedź:

Ad. I. 1. - Zacytowany zapis Specyfikacji Technicznej dotyczy murawy płyty boiska (trawa z rolki) i odnosi się do niego w przedmiarze pozycja 24 Nr KNR 2-23 0210-01.

Ad. II. 1. - Pozycja przedmiarowa 26 KNR 2-21 0401-05 dotyczy trawnika wokół boiska. Tam trawa ma być wysiewana.

Ad. I. 2. – Bramki do piłki nożnej mają odpowiadać opisowi zamieszczonemu w Specyfikacji Technicznej.

Ad. II. 2. – Taki opis pozycji w przedmiarze wynika z niedoskonałości programu do kosztorysowania, w którym brak innego opisu bramki. Należy więc stosować opis pozycji ze Specyfikacji Technicznej.