

ZP.341/9/1/2010

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Szafirowej w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek”

INFORMACJA O PYTANIU, KTÓRE WPŁYNEŁO DO ZAMAWIAJĄCEGO I ODPOWIEDŹ NA NIE

Zamawiający podaje do publicznej wiadomości treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 6 kwietnia 2010 r. oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na nie.

Pytanie:

„Powołując się na ppkt 3 i 4 rozdz. I specyfikacji, zadajemy pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na równoważne rozwiązanie, polegające na zastąpieniu rur i kształtek PVC fi 110 na rury i kształtki PE fi 110; PN10 wg norm PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ww. rozwiązanie równoważne.

Z up. Wójta

/-/ mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta