

ZP.271.3.1.2011

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę dróg w miejscowościach: Stanisławowo, Pomiechowo i Pomiechówek, gmina Pomiechówek”

INFORMACJA O PYTANIACH, KTÓRE WPLYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO

I ODPOWIEDŹ NA NIE

Zamawiający podaje do publicznej wiadomości treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23 lutego 2010 r. oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na nie.

Pytanie 1:

„Przebudowa ul. Rybackiej w Pomiechowie – w przedmiarze brak pozycji wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi, mimo, iż załączona jest Specyfikacja D-04.08.01. Czy Zamawiający przewiduje wyrównanie?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi na ul. Rybackiej. Specyfikacja D-04.08.01 została załączona omyłkowo. Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez usunięcie Specyfikacji D-04.08.01 ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na przebudowę ul Rybackiej.

Pytanie 2:

„Przebudowa ul. Kilińskiego w Pomiechówku – w przedmiarze brak pozycji wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi, mimo, iż załączona jest Specyfikacja D-04.08.01. Czy Zamawiający przewiduje wyrównanie?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi na ul. Kilińskiego. Specyfikacja D-04.08.01 została załączona omyłkowo. Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez usunięcie Specyfikacji D-04.08.01 ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na przebudowę ul Kilińskiego.

Pytanie 3:

„Przebudowa ul. Kupieckiej w Pomiechówku – czy występuje wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi, jeśli tak, prosimy o zamieszczenie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi na ul. Kupieckiej.

*Z up. WÓJTA
/-/ mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta*