

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. *Budowa miejsc zabaw w Kosewie i Szczypiornie realizowana w ramach projektu „Bezpieczne dzieci – budowa miejsc zabaw we wsiach Kosewo i Szczypiorno w gminie Pomiechówek”***

**INFORMACJA O PYTANIACH, KTÓRE WPLYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO****I ODPOWIEDŹ NA NIE**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający podaje do publicznej wiadomości treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14 czerwca 2011 r. oraz udziela odpowiedzi na nie.

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający określił z jakiego rodzaju drewna powinny być wykonane urządzenia zabawowe (drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie impregnowane próżniowo ciśnieniowo – relatywnie niska cena, duża trwałość, dobra jakość czy bezrdzeniowe drewno klejone wysoka jakość ale duża cena produktów)? W informacjach zawartych w punktach 5 i 6 projektów są różne zapisy.

**Odpowiedź:**

W dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłożu były wykonane z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2. Zamawiający dopuszcza zatem zarówno elementy konstrukcyjne klejone jak i toczone.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający określi jakiego rodzaju mocowanie drewnianych elementów nośnych przewidywane jest dla urządzeń zabawowych – bezpośrednie mocowanie w grunt z zabetonowaniem, czy mocowanie na kotwach z zabetonowaniem? W informacjach zawartych w punktach 5 i 6 projektów są różne zapisy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby urządzenia zabawowe były zamontowane w gruncie przez zabetonowanie. Montaż dopuszczalny jest zarówno bezpośrednio przez mocowanie w grunt z zabetonowaniem lub mocowanie na kotwach z zabetonowaniem. Warunkiem zastosowania którejkolwiek z metod jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na wykonane elementy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Jednocześnie wyjaśniam, iż w dniu 14 czerwca br. modyfikacji uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poprzez publikację na stronie internetowej zamawiającego prawidłowej wersji załączników nr 1 i 5 do SIWZ, które pierwotnie zostały omyłkowo opublikowane w wersji z przetargu unieważnionego. Opublikowane w dniu 14 czerwca projekty placów w miejscowości Kosewo i Szczypiorno, stanowiące załączniki Nr 1 i 5 do SIWZ są spójne w zakresie treści punktów 5 i 6.

Wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie określonym w art. 182 ust. 1 pkt. 2 (w terminie 5 dni od dnia przesłania faxem informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia lub w terminie 10 od dnia przesłania informacji w innej formie) oraz na zasadach zawartych w Rozdziale 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Z up. WÓJTA  
/-/ mgr Mariusz Łempicki  
Zastępca Wójta

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faxem na nr 22 765-27-10.