

ZP.271.15.2012

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż i wynajem modułów kontenerowych z przeznaczeniem pod przedszkole tymczasowe w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej”

**INFORMACJA O PYTANIACH, KTÓRE WPŁYŃĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO
I ODPOWIEŹ NA NIE**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30 i 31 sierpnia br. oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1

„Proszę o podanie jaką przewidują państwo izolacyjność w przegrodach: (ściany, dach, podłoga). Czy ściany, dach i podłoga mogą być wykonane zgodnie z poniższym opisem:

Konstrukcja podłogi, ściany i dachu modułu:

Podłoga

PCV 1,5 mm

Cetris albo DTD

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE

Izolacja (wełna mineralna)

Blacha ocynkowana

Dach

Blacha ocynkowana

Izolacja (wełna mineralna)

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE

Płyta DTD laminowana

Ściana zewnętrzna

Składa się z wymiennych paneli o szerokości 1160 mm. Konstrukcja nosna paneli jest zbudowana z krawędziaków drewnianych 60x23 mm.

Konstrukcja panelu:

Blacha ocynkowana

Izolacja (wełna mineralna)

Membrana paroprzepuszczalna – folia PE

Płyta DTD laminowana.”

Odpowiedź

Kontenery powinny spełniać klasę odporności ogniowej D.

Płyty laminowane nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Współczynniki przenikania ciepła U:

- dach – max 0,2 [W/(m² x K)]

- ściany – max 0,3 [W/(m² x K)]
- podłoga – max 0,45 [W/(m² x K)]
- okna – max 1,8 [W/(m² x K)]

Wytrzymałość konstrukcji podłogi powinna spełniać możliwość przenoszenia charakterystycznego obciążenia technologicznego 3 kN/m².

Pytanie 2

„Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji klasy odporności pożarowej tymczasowego budynku przedszkola na klasę „E”?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami par. 286 pkt 1, budynki tymczasowe ze względu na przepisy p. poż. mogą być wykonane co najmniej w klasie „E” odporności pożarowej.”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmianY klasy odporności pożarowej obiektu na klasę E, ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na obiekt przedszkolny.

Wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Do odwołania stosuje się przepisy Działu VI, Rozdziału 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem na numer: 22 765-27-10.

*Z up. Wójta
/-/ mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta*