



## KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek  
tel./fax. 22 765 21 51 e-mail: kzb.licznik@pomiechówek.pl

ZP.271.3.5.2014

Pomiechówek, dnia 06.08.2014 r.

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

*Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej z Nowego Modlina do Pomiechówka w 2014 r.” dot. cz. II „Wykonanie przecisku sterowanego wraz z montażem w kanalizacji sanitarnej z Nowego Modlina do Pomiechówka w 2014 r.”*

### ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 213 r. poz. 907 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości treść zapytań jakie wpłynęły do niego w dniu 05 sierpnia br. oraz udziela na nie odpowiedzi.

**Pytanie 1:** Czy Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. kierownikiem budowy, kierownikiem robót wodnych, kierownikiem robót elektrycznych i kanalizacyjnych posiadającymi ważne uprawnienia odpowiednie do zajmowanego stanowiska?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. kierownikiem robót wodnych i kanalizacyjnych posiadającymi ważne uprawnienia odpowiednie do zajmowanego stanowiska - dotyczy cz. II.

**Pytanie 2:** Czy Wykonawca musi sporządzić kosztorys ofertowy, jeśli tak to co ma być podstawą do sporządzenia kosztorysu?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy powinien być sporządzony samodzielnie według dokumentacji technicznej załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 3:** Dodatkowo prosimy o określenie zakresu dotyczącego wykonania przewiertu sterowanego wraz z montażem kanalizacji – średnic i długości rur.



## KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek  
tel./fax. 22 765 21 51 e-mail: kzb.licznik@pomiechówek.pl

---

**Pytanie 3:** Dodatkowo prosimy o określenie zakresu dotyczącego wykonania przewiertu sterowanego wraz z montażem kanalizacji – średnic i długości rur.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zakres przecisku sterowanego wraz z montażem w kanalizacji przedstawia się następująco: rura Ø125 – długość 910 m pod ul. Wojska Polskiego, Słowiańską i Gościnną w Pomiechówku oraz rura Ø90 – długość 150 m pod ul. Gościnną w Pomiechówku.

Udzielone odpowiedzi na powyższe pytania nie powodują zmiany w terminie składania ofert.

Prosimy o uwzględnienie ww. informacji w treści składanych ofert.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem na nr 22 765 21 51.

Z poważaniem

/-/ mgr Paweł Calak

Kierownik

Komunalnego Zakładu Budżetowego

KIEROWNIK  
Komunalnego Zakładu Budżetowego

mgr inż. Paweł Calak