



## KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek  
tel./fax. 22 765 21 51 e-mail: kzb.licznik@pomiechówek.pl

ZP.271.3.6.2014

Pomiechówek, dnia 06.08.2014 r.

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

*Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej z Nowego Modlina do Pomiechówka w 2014 r.”*

### ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 907 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości treść zapytań jakie wpłynęły do niego w dniu 05 sierpnia br. Oraz udziela na nie odpowiedzi.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści do zastosowania w technologii bezwykopowej – przewiercie od ul. Słowiańskiej, do ul. Gościnniej Pomiechówku, rury trójwarstwowe Dz125 i Dz90 z wytrzymałego surowca PE100 RC XSC50 o następujących parametrach:

- warstwa zewnętrzna i wewnętrzna o grubości 25% każda, wykonana z PE100 RC XSC50, w kolorze zielonym, a warstwa środkowa z PE100 RC w kolorze czarnym;
- dopuszczalnym zarysowaniu do 20%.

Rury te stosowane są w Polsce od kilkadziesiąt lat, posiadają wszelkie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj.:

- deklarację zgodności producenta z normą PN-EN 12201:2004;
- certyfikat DIN CERTCO zgodności ze specyfikacją techniczną PAS1075 dotyczącą alternatywnych technologii w układaniu rur;
- aprobatę ITB i IBDiM z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym układaniu rurociągów oraz przewierceniach.



## KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek  
tel./fax. 22 765 21 51 e-mail: kzb.licznik@pomiechówek.pl

---

Każda partia surowca jak i gotowego wyrobu posiada świadectwo odbioru zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min. 8760 godzin. Rury są dodatkowo oznakowane PAS1075 DIN CERTCO.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dopuszcza do zastosowania ww. rury trójwarstwowe Dz125 i Dz90.

Udzielone odpowiedzi na powyższe pytania nie powodują zmiany w terminie składania ofert.

Prosimy o uwzględnienie ww. informacji w treści składanych ofert.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem na nr 22 765 21 51.

Z poważaniem

/-/ mgr Paweł Calak

Kierownik

Komunalnego Zakładu Budżetowego

**KIEROWNIK**  
Komunalnego Zakładu Budżetowego

mgr inż. Paweł Calak