

Gmina Pomiechówek

ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek  
tel. 22 765 27 24, fax: 22 765 27 10  
urząd@pomiechówek.pl  
www.pomiechówek.pl



ZP.271.1.2015

11 LUT. 2015  
Pomiechówek, dn. ....

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: „Rozwiązywanie problemów sanitacji w gminie Pomiechówek poprzez budowę kanalizacji i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompleksowa rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową spinek wodociągowych.”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust.2 i na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej na stronie [www.pomiechówek.pl](http://www.pomiechówek.pl) w dniu 29.01.2015 r. polegającej na dopuszczeniu oczyszczalni wielozbiornikowych. Wykonawca może zaoferować oczyszczalnie wielozbiornikowe pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań zawartych w projekcie budowlanym przy jednoczesnym spełnieniu parametrów i wymagań jakie zostały zawarte przez Zamawiającego w pismach z dnia 09.02.2015 r. i 10.02.2015 r. – Odpowiedzi do pytań dotyczących treści SIWZ. Zaoferowane oczyszczalnie wielozbiornikowe muszą być równoważne do określonych w dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W związku z powyższym w punkcie III – Opis przedmiotu zamówienia – dotyczący części III i części IV przedmiotu zamówienia dodaje się poniższy zapis:

*„ Dopuszcza się inne oczyszczalnie spełniające wymagania technologii osadu czynnego wspomaganego złożem fluidalnym pod warunkiem spełnienia wymagań:*

- 1. Stopnia oczyszczania ścieków określonych w projekcie budowlanym.*
- 2. Dopuszczalności montażu na głębokości nie mniejszej niż 1,0m przykrycia gruntem.*
- 3. Wielkości osadnika wstępnego określonego w projekcie budowlanym.*
- 4. Zajęcia na terenie posesji nie więcej miejsca niż urządzenia przyjęte w projekcie budowlanym.*
- 5. Charakteryzującym się kosztami eksploatacji nie większymi od urządzeń przyjętych w projekcie budowlanym (maksymalne zużycie energii elektrycznej nie może przekraczać 0,15kWh/1-mieszkańca, koszty zużycia energii przez bioreaktor i pompownie, wywozu osadu, zużycia środków wspomagających).*

*Oczyszczalnia (reaktor) powinna posiadać ważny certyfikat CE potwierdzający zgodność z normą PN-EN 12566-3A1:2009, pozostałe urządzenia powinny posiadać Aprobata Techniczną wydaną przez upoważniony Instytut lub deklarację zgodności. Powyższe dokumenty w tym kserokopię z badań przeprowadzonych przez jednostkę certyfikującą należy załączyć do dostawy.”*

Ponadto Zamawiający dodaje zapis:

*„Wykonawca w trakcie trwania gwarancji będzie zobowiązany do wykonywania serwisu urządzeń minimum 1 raz w roku.”*

*„Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przeprowadził tzw. rozruch technologiczny zamontowanych urządzeń i wykonania dla potwierdzenia ich prawidłowej pracy badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych. Test taki powinien zostać*




*wykonany w 20% z wykonanych instalacji. Obiekty do przeprowadzenia testu zostaną wybrane losowo przez Zamawiającego."*

W związku ze zmianą dokonaną w opisie przedmiotu zamówienia w treści SIWZ Zamawiający dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zmiany treści ogłoszenia nr 21028-2015 z dnia 29.01.2015 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie [www.pomiechówek.pl](http://www.pomiechówek.pl) w punkcie II.1) tiret II.1.4).

Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji w treści składanych ofert.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem na nr 22 765-27-10.

  
Z up. WÓJTA  
mgr Marcin Łempicki  
Zastępca Wójta