



LEGENDA:

- Centrala Oddymiania - 8A
- Optyczna czujka dymu
- Ręczny Przycisk Oddymiania - wysokość montażu ok. 1.4m
- Przycisk Przewietrzania - wysokość montażu ok. 1.4m
- Przewód YnTKSYekw 2x2x0.8mm2
- Przewód HDGs 2x2.5mm2
- Przewód YDY 3x1.5mm2
- Puszka IP 44 kostka ceramiczna - podłączenie siłownika

UWAGA:

1. Wszystkie przewody prowadzić w rurze ochronnej RVKLn Ø16mm, p/t

Układ Sieci: TN-S  
Ochrona od porażeń:  
SZYBKE WYŁĄCZENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY		Data: 12. 2016
Adres inwestycji	Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4		Nr rys. E-10
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK		Skala 1:100
Adres Inwestora	Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		branża/etap
Temat rysunku	PLAN INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH		ELEK. / PW
Branża elektryczna	Projektant	mgr inż. Tomasz Knapik Nr upr. MAP/0052/POOE/13	Podpis:
	Opracował	mgr inż. Grzegorz Latocha	Podpis: