



Oznaczenie:
J4- Jednostka zewnętrzna o parametrach:
- chłodzenie: $Q_{ch}=1,0/16,0/18,0kW$
- grzanie: $Q_g=1,2/18,0/19,0kW$
- pobór mocy: chłodzenie $Nel=5,2kW$,
- pobór mocy: grzanie $Nel=4,7kW$,
- zasilanie: 380-450V
- przepływ powietrza: $V_n=6600\text{ m}^3/h$
- wymiary: szer x wys x dł. 900x375x1342mm
J5- Jednostka zewnętrzna o parametrach:
- chłodzenie: $Q_{ch}=3,3kW$
- grzanie: $Q_g=3,5kW$
- pobór mocy: chłodzenie $Nel=0,99kW$,
- pobór mocy: grzanie $Nel=0,93kW$,
- zasilanie: 220-240V
- przepływ powietrza: $V_n=9,3\text{ m}^3/min$
- wymiary: szer x wys x dł. 328x753x855mm
LEGENDA:
(W1)-(W5) Pion instalacji wentylacyjnej wyciągowej
Wyrzutnia dachowa
Obrotowa nasada kominowa Ø150 montowana na kanałach wentylacji grawitacyjnej
(S1)-(K1) Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
Ø9,52/Ø15,9 Instalacja freonowa
średnica w kolejności ciecz/gaz

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"				
Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY		Data:	12. 2016
Adres inwestycji	Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4		Nr rys.	S-PW-29
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK		Skala	1:100
Adres Inwestora	Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		branża/etap	
Temat rysunku	RZUT DACHU - WENT. MECHANICZNA, GRAWITACYJNA I KLIMATYZACJA		SAN / PW	
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis:	
	Opracował	mgr inż. Karol Rutz	Podpis:	