



OZNACZENIA:

⊙ - Pion instalacji ogrzewania grzejnikowego i podłogowego

— - zasilanie instalacji centralnego ogrzewania

— - powrót instalacji centralnego ogrzewania

FTV2206 en. [1400 mm] Grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany

WC męskie 2.6 +20 °C Φwym: 296 W Nazwa pomieszczenia

WC męskie 2.6 +20 °C Φwym: 296 W Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna

16 x 2,0 - Średnica rury z tworzywa sztucznego PE łączonej w systemie zaprasowywanym.

Uwaga!

Przewody z tworzyw sztucznych PE prowadzić w posadzce w warstwie styropianu oraz w brudach ściennych.

| PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO" | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------|
| | | | |
| Inwestycja | ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY | | Data: 12. 2016 |
| Adres inwestycji | Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4 | | Nr rys. S-PW-19 |
| Inwestor | GMINNA POMIECHÓWEK | | Skala 1:100 |
| Adres inwestora | Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK | | branża/etap |
| Temat rysunku | Rzut II piętra - instalacja c.o. | | SAN / PW |
| Branża sanitarna | Projektant | mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11 | Podpis: |
| | Opracował | mgr inż. Karol Rutz | Podpis: |