



Legenda:

- woda ppoż.
- woda zimna
- woda ciepła
- woda cyrkulacyjna

(W1) Pion instalacji c.w.u.

(H1) Pion instalacji hydrantowej

Ø15 St - średnice zewnętrzne rur ze stali ocynkowanej szlachetnej
łączonych przez zaprasowywanie
Ø26/20/16 PE - średnice zewnętrzne rur polietylenowych PE-RT-AI/PE-HD
łączonych przez zaciskanie w kolejności: woda zimna/ woda ciepła/ cyrkulacyjna

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"



Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY	Data: 12. 2016
Adres inwestycji	Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4	Nr rys. S-PW-03
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK	Skala 1:100
Adres inwestora	Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK	branża/etap
Temat rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJA HYDRANTOWA I C.W.U.	SAN /PW
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11
	Opracował	mgr inż. Karol Rutz