



Oznaczenia:
J1 - Jednostka wewnętrzna z wbudowaną pompką skroplin
Klimatyzator ksetonowy o parametrach:
- chłodzenie: $Q_{ch}=7,1\text{ kW}$
- grzanie: $Q_g=8\text{ kW}$
- pobór mocy: chłodzenie $N_{el}=0,1\text{ kW}$,
- pobór mocy: grzanie $N_{el}=0,1\text{ kW}$,
- zasilanie: 220-240V
- przepływ powietrza: $V_n=1180/950/850\text{ m}^3/\text{h}$
- wymiary: szer x wys x dł. 840x240x840mm
J3 - Jednostka wewnętrzna
Klimatyzator ścienny do serwerowni o parametrach:
- chłodzenie: $Q_{ch}=5,0\text{ kW}$
- grzanie: $Q_g=6,0\text{ kW}$
- pobór mocy: chłodzenie $N_{el}=0,1\text{ kW}$,
- pobór mocy: grzanie $N_{el}=0,1\text{ kW}$,
- zasilanie: 220-240V
- przepływ powietrza: $V_n=9,0/10,5/12\text{ m}^3/\text{min}$
- wymiary: szer x wys x dł. 898x295x249mm
Mu Miska ustępowa
Um Umywalka
P Pisuar
Zl Zlewozmywak
Z Zlew gospodarczy
Wp Wpust podłogowy

LEGENDA:
(K1) - (K4) Pion kanalizacji sanitarnej
(S1) Pion odprowadzający skropliny
→ Kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce
→ Przewód odprowadzający skropliny
Ø110 - Średnice rur PVC łączonych na wcisk
Ø20 - Średnice rur PVC sztywnych odprowadzania skroplin łączonych na wcisk

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"				
Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY		Data:	12. 2016
Adres inwestycji	Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4		Nr rys.	S-PW-09
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK		Skala	1:100
Adres Inwestora	Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		branża/etap	SAN / PW
Temat rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJA KAN. SANITARNEJ I SKROPLIN		Podpis:	
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis:	
	Opracował	mgr inż. Karol Rutz	Podpis:	