



OZNACZENIA:
S1-Wentylator ścienny o parametrach:
- maksymalny wydatek $Q/\max=95\text{m}^3/\text{h}$
- ciśnienie statyczne $P_s/\max=39\text{Pa}$
- napięcie $U=230\text{V}$
- moc $P/\max=8\text{W}$
- przekrój $\varnothing 100\text{m}$
NW2-Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna z wymiennikiem krzyżowym o parametrach:
- $V_n/V_w=1500\text{m}^3/\text{h}$,
- spręż: $\Delta p=250/250\text{Pa}$
- nagrzewnica wodna: $Q_t=10\text{kW}$,
- pobór mocy elektrycznej: $N_{el}=0,48\text{kW}$, 3~230V
- masa centrali: $m=243\text{kg}$

LEGENDA:
(N1) (N3) Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej
(W1) (W5) Pion instalacji wentylacyjnej wyciągowej
Kratka transferowa montowana w ścianie lub dolnej części drzwi
Nawiewnik ciśnieniowy montowany w ramie okiennej
Nawietrzak ciśnieniowy $\varnothing 160$ z grzałką elektryczną montowany w ścianie

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"				
Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY	Data:	12. 2016	
Adres inwestycji	UL. JANA KIŁIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 I 224/4	Nr rys.	S-PB-20	
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK	Skala	1:100	
Adres inwestora	UL. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK	branża/etap	SAN /PB	
Temat rysunku	RZUT I PIĘTRA - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA		Podpis:	
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis:	
	Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Maj nr upr. UAN.IV-10220/20/84	Podpis:	
	Opracował	mgr inż. Karol Rutz	Podpis:	