



- Oznaczenie:
- NW6** - Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wyiewna z wymiennikiem krzyżowym o parametrach:
- $V_n/V_w=900\text{m}^3/\text{h}$,
 - spręż: $\Delta p=250/250\text{Pa}$
 - nagrzewnica wodna: $Q_t=6\text{kW}$,
 - pobór mocy elektrycznej: $N_{el}=0,30\text{kW}$, 3~230V
 - masa centrali: $m=176\text{kg}$
- S1**-Wentylator ścienny o parametrach:
- maksymalny wydatek $Q/\text{max}=95\text{m}^3/\text{h}$
 - ciśnienie statyczne $P_s/\text{max}=39\text{Pa}$
 - napięcie $U=230\text{V}$
 - moc $P/\text{max}=8\text{W}$
 - przekrój $\varnothing 100\text{mm}$
- J1** - Jednostka wewnętrzna z wbudowaną pompką skroplin Klimatyzator kasetonowy o parametrach:
- chłodzenie: $Q_{ch}=7,1\text{kW}$
 - grzanie: $Q_g=8\text{kW}$
 - pobór mocy: chłodzenie $N_{el}=0,1\text{kW}$,
 - pobór mocy: grzanie $N_{el}=0,1\text{kW}$,
 - zasilanie: 220-240V
 - przepływ powietrza: $V_n=1180/950/850\text{m}^3/\text{h}$
 - wymiary: szer x wys x dł. 840x240x840mm
- J5** - Jednostka wewnętrzna z wbudowaną pompką skroplin Klimatyzator podsufitowy o parametrach:
- chłodzenie: $Q_{ch}=8,3\text{kW}$
 - grzanie: $Q_g=9,2\text{kW}$
 - pobór mocy: chłodzenie $N_{el}=0,09\text{kW}$,
 - pobór mocy: grzanie $N_{el}=0,09\text{kW}$,
 - zasilanie: 220-240V
 - przepływ powietrza: $V_n=1500\text{m}^3/\text{h}$
 - wymiary: szer x wys x dł. 700x245x1545mm
- A2** - Nawiewnik 250-500mm + skrzynka rozprężna 200-250mm
- A3** - Nawiewnik wyporowy wielkość 200mm z wypukłym przednim panelem
- K2**- Wywiewnik 300-600mm + skrzynka rozprężna 250-300mm
- K3** - Kratka wywiewna 450x150mm montowana w kanale wentylacyjnym

- LEGENDA:
- (N1)–(N6) Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej
 - (W1)–(W6) Pion instalacji wentylacyjnej wyciągowej
 - ⋈ Kratka transferowa montowana w dolnej części drzwi lub w ścianie
 - ⋈ Nawiewnik ciśnieniowy montowany w ramie okiennej
 - Instalacja freonowa
 - średnica w kolejności ciecz/gaz

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"				
Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY		Data:	12. 2016
Adres inwestycji	UL. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 I 224/4		Nr rys.	S-PB-21
Inwestor	GMINNA POMIECHÓWEK		Skala	1:100
Adres Inwestora	UL. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		branża/etap	SAN /PB
Temat rysunku	RZUT II PIĘTRA - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA		Podpis:	
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis:	
	Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Maj nr upr. UAN.IV-10220/20/84	Podpis:	
	Opracował	mgr inż. Karol Rutz	Podpis:	