



- LEGENDA:
- Centrala Oddymiania - 8A
 - Optyczna czujka dymu
 - Ręczny Przycisk Oddymiania - wysokość montażu ok. 1.4m
 - Przycisk Przewietrzania - wysokość montażu ok. 1.4m
 - Przewód YnTKSYekw 2x2x0.8mm2
 - Przewód HDGs 2x2.5mm2
 - Przewód YDY 3x1.5mm2
 - Puszka IP 44 kostka ceramiczna - podłączenie siłownika

UWAGA:

1. Wszystkie przewody prowadzić w rurze ochronnej RVKLn Ø16mm, p/t

Układ Sieci: TN-S
Ochrona od porażeń:
SZYBKE WYŁĄCZENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"		
Inwestycja	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY	Data: 12. 2016
Adres inwestycji	Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4	Nr rys. E-10
Inwestor	GINNA POMIECHÓWEK	Skala 1:100
Adres inwestora	Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK	branża/etap
Temat rysunku	PLAN INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH	ELEK. / PB
Branża elektryczna	Projektant	mgr inż. Tomasz Knapik Nr upr. MAP/0052/POOE/13
	Sprawdzający	inż. Bogdan Miłka Nr upr. MAP/0055/POOE/03
	Opracował	mgr inż. Grzegorz Latocha