





6.9 Sterowanie.

W celu zapewnienia sterowania pompami dla inwestycji w obszarze miejscowości Nowy Modlin oraz Stanisławowo niezbędne będzie wybudowanie mikrokanalizacji światłowodowej, wykonanej z mikrorurek PVC 14/10mm. Mikrokanalizacja ułożona zostanie w tym samym wykopie co sieć kanalizacji ciśnieniowej, na głębokości 60 cm, pomiędzy istniejącą studnią telekomunikacyjną, zlokalizowaną po zachodniej stronie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Wojska Polskiego w Pomiechówku a infrastrukturą sterującą projektowaną w miejscowości Stanisławowo.