



Pomiechówek, dn. 06.06.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr WIZP.271.16.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pomiechówek, w podziale na pięć Części zamówienia**”.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informacją o zmianie treści SIWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informację o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Czy Zamawiający, mając na uwadze wynikający z treści dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp swój obowiązek oceny/weryfikacji ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, wymagać będzie od wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne aby wskazali oni w treści składanych w niniejszym postępowaniu swoich ofert, nazwy własne, numery katalogowe oraz producentów oferowanych urządzeń opisanych w dokumentacji projektowo - technicznej postępowania, tak aby można było dokonać prawidłowej oceny/weryfikacji ofert w zakresie zgodności ich treści z treścią SIWZ tj. dokumentacją projektową, przedmiotem robót oraz STWiOR?
Odpowiedź: *Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.*
2. Jeżeli w/w wymogi co do wskazania/identyfikacji w treści oferty oferowanych urządzeń istnieje już w Treści SIWZ to prosimy o wskazanie w którym konkretnie miejscu SIWZ lub którego z jej załączników się znajduje (strona/punkt/podpunkt itp.).
Odpowiedź: *Rozdział III ust. 10 SIWZ.*
3. Jeżeli Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w treści ich ofert nazw własnych, numerów katalogowych oraz producentów oferowanych, a opisanych w SIWZ (tj. dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz STWiOR) w/w postępowania, urządzeń to prosimy o wyjaśnienie/uzasadnienie tego w odniesieniu do obowiązujących Zamawiającego w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne przepisów ustawy Pzp (art. 7 ust. 1) oraz to w jaki sposób Zamawiający zamierza weryfikować treść składanych ofert w odniesieniu do dyspozycji z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz je porównać?
Odpowiedź: *Wykonawcy zobowiązani są postępować zgodnie z SIWZ i brzmieniem art. 30 ust. 5 Pzp.*
4. Czy Zamawiający, mając na uwadze wynikający z treści dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp swój obowiązek oceny ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, wymaga od wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne aby dołączyli oni do oferty (lub uzupełnili w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) dokumenty typu: foldery lub katalogi producentów oferowanych urządzeń, w celu weryfikacji zgodności ich parametrów z parametrami



opisanymi w treści SIWZ (tj. dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz STWiOR) pod rygorem uznania, że brak w/w wskazań w treści oferty uznane zostanie jako zobowiązanie wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub STWiOR postępowania konkretne, wskazane tam urządzenia?

Odpowiedź: *Wykonawcy zobowiązani są postępować zgodnie z Rozdziałem III ust. 10 SIWZ.*

5. Jeżeli Zamawiający nie widzi potrzeby weryfikacji treści oferty w zakresie opisanym w pytaniu nr 4 to prosimy o podanie podstawy prawnej oraz faktycznej w ramach której rezygnacja z weryfikacji treści oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym będzie działaniem zgodnym z przepisami ustawy Pzp?

Odpowiedź: *Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 4.*

6. Czy Zamawiający, mając na uwadze wynikający z treści dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp swój obowiązek oceny ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, wymaga od wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne aby w wypadku gdy chcieliby oni skorzystać z przysługującego im prawa do zaoferowania "równoważnych" urządzeń, o których jest mowa w dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp:

- a) wyraźnego wyartykułowania w treści ich oferty, że w związku z przysługującym im uprawnieniem do zaoferowania urządzeń "równoważnych", korzystają z tego uprawnienia w niniejszym postępowaniu, pod rygorem uznania, w wypadku braku takiego oświadczenia w ofercie danego wykonawcy, że wykona on przedmiot zamówienia z zastosowaniem tożsamyh urządzeń w stosunku do tych opisanych zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz STWiOR?
- b) wyspecyfikowania w składanej przez nich ofercie przetargowej nazw własnych, numerów katalogowych oraz producentów oferowanych urządzeń "równoważnych" jakie zamierzają oni zastosować przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, aby można było ocenić ich "równoważność" zgodnie z zasadami wskazanymi w treści SIWZ (Rozdział 1 IDW, pkt 10 str. 7) oraz przepisach ustawy Pzp?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę postępowali zgodnie z SIWZ min. Rozdziałem III ust. 10 oraz mając na względzie art. 30 ust. 5 Pzp.*

7. Czy Zamawiający, w związku z dyspozycją wynikającą z treści art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji gdy dany wykonawca w treści swojej oferty nie wskaże, że zamierza wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o inne "równoważne" do tych opisanych w SIWZ (tj. dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz STWiOR) urządzenia wymagać będzie aby wykonanie przedmiotu umowy odbyło się z użyciem wskazanych w treści SIWZ (dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz STWiOR) konkretnych urządzeń, co pozostaje w zgodzie z w/w dyspozycją z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp (zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie)?

Odpowiedź: *Tak.*

8. Czy w ramach obowiązku nałożonego przez przepis art. 36b ustawy Pzp oraz Zamawiającego (Rozdział 1 IDW, pkt 8 ppkt 3, str. 7) na wykonawców w zakresie wskazania w treści ich oferty przetargowej, nazw firm podwykonawców z jakich korzystać będzie wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, powyższe dotyczy też, w związku z przepisem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, dostawców materiałów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz STWiOR, w/w postępowania przetargowego?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraźnie wskazał to w Rozdziale III ust. 8 SIWZ.*



9. Czy Zamawiający mając na uwadze fakt, że przedmiotowe zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich i w związku z tym mogących podlegać korektom finansowym do 100% wartości dofinansowania za przeprowadzenie go z naruszeniem zasad określonych przepisami Ustawy Pzp (art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 140 ust. 1) wykreśli z projektu umowy dotyczącego Części 2, 3 i 4 ustęp 5 w §11 (wynagrodzenie za przedmiot umowy), który powoduje, że treść złożonych ofert oraz ich ocena będzie pozorna w sytuacji gdy Zamawiający dopuszcza w w/w zapisie umowy zmianę wszystkich bez wyjątku materiałów, urządzeń i robót w stosunku do treści oferty danego wykonawcy oraz zawartej umowy (że o dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz STWiOR nie wspomniemy) bazując jedynie na opinii bliżej nieokreślonego projektanta? Sprzeczność takiego zapisu z zasadami udzielania zamówień publicznych wielokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie Krajowa Izba Odwoławcza (KIO).

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje modyfikacji Projektu Umowy poprzez wykreślenie ust. 5 w § 11.*

10. Czy biorąc pod uwagę zasady udzielania zamówień publicznych wynikające m.in. z art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, zapis z Rozdziału 1 IDW, pkt 4, str. 6, należy rozumieć w taki sposób, że wykonawca zobowiązany jest również do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) na zasadach i warunkach wynikających z treści złożonej przez siebie oferty?

Odpowiedź: *Tak.*

11. W Projekcie budowlanym kanalizacji ciśnieniowej w Nowym Modlinie gm. Pomiechówek w punkcie 6.5 jest zapis "dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń o podobnych właściwościach pod warunkiem wykonania obliczeń hydraulicznych oraz akceptacji projektanta i inwestora". Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedstawienia obliczeń na etapie złożenia oferty przez wykonawcę/oferenta, w przeciwnym wypadku Oferent zobowiązany jest do zastosowania urządzeń przedstawionych w Projekcie Budowlanym oraz prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to również kanalizacji ciśnieniowej w Nowym Modlinie i Stanisławowie oraz Czarnowie.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga przedstawienia obliczeń na etapie złożenia oferty, w przypadku zastosowania równoważnych rozwiązań i urządzeń.*

12. W Projekcie budowlanym kanalizacji ciśnieniowej w Nowym Modlinie m. Pomiechówek w punkcie 7 jest zapis że w przypadku zastosowania innych rozwiązań niż przykładowe podane w projekcie należy wykonać obliczenia sprawdzające i wprowadzić w uzgodnieniu z autorem projektu wymagane zmiany doboru średnic. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedstawienia obliczeń i wymaganych zmian średnic na etapie złożenia oferty przez wykonawcę/oferenta, w przeciwnym wypadku Oferent zobowiązany jest do zastosowania urządzeń przedstawionych w Projekcie Budowlanym oraz prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to również kanalizacji ciśnieniowej w Nowym Modlinie i Stanisławowie oraz Czarnowie gm. Pomiechówek.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga przedstawienia obliczeń na etapie złożenia oferty, w przypadku zastosowania równoważnych rozwiązań i urządzeń.*

13. Prosimy o potwierdzenie, że przepompownie przydomowe w kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z pkt 6.6 Projektu Budowlanego kanalizacji ciśnieniowej w Nowym Modlinie gm. Pomiechówek oraz w Stanisławowie oraz Czarnowie gm. Pomiechówek mają być wyposażone w system zdalnego sterowania z przesyłaniem danych o stanach awaryjnych każdej z pompowni przydomowych po sieci światłowodowej do centralnego komputera umożliwiającego sterowanie pompami w pompowniach przydomowych.

Odpowiedź: *Zgodnie z Projektem Budowlanym.*



14. Prosimy o potwierdzenie, że sterowanie pompowniami przydomowymi w kanalizacji ciśnieniowej ma zapewnić odpowiedni sygnał dla przesyłu danych po światłowodzie np. ethernetowy - i umożliwić odpowiednie sterowanie pompami.

Odpowiedź: *Potwierdzamy.*

15. Czy koszty transmisji i operatora przesyłu sygnałów po sieci światłowodowej znajdują się po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: *Tak.*

16. Prosimy o potwierdzenie że STWiOR Robót budowlanych od punktu 2.2.5.3 jest podany błędny nagłówek i wymagania dotyczą gminy Pomiechówek.

Odpowiedź: *Potwierdzamy.*

17. Prosimy o potwierdzenie, że automatyka do przepompowni przydomowych opisana w punkcie 2.2.5.3 STWiOR powinna nadzorować pracę wszystkich pompowni oraz zapewniać samooczyszczanie kanalizacji tłocznej. Czy Zamawiający w związku z powyższym wymaga, żeby ilość włączonych pompowni każdorazowo zapewniała prędkość samooczyszczania w rurociągu tłocznym min 0,7 m/s w każdym cyklu pracy systemu?

Odpowiedź: *Tak.*

18. Istnieje rozbieżność pomiędzy projektem zagospodarowania terenu sieci wodociągowej (część 2), przedmiarem i SIWZ. Projekt zagospodarowania terenu wskazuje na budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC, jedynie przyłącza są z rur zgrzewanych PE. Tymczasem przedmiar w poz. 20, 21, 22 wskazuje na budowę przedmiotowej sieci wyłącznie z rur PE. Podobnie SIWZ na stronie nr 6 wskazuje, że w części nr 2 przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur PE. Co jest zatem obowiązujące dla Wykonawcy ? Co ma wycenić Wykonawca : sieć z rur PE, czy sieć z rur PVC ciśnieniowych?

Odpowiedź: *Proszę wycenić wykonanie wodociągu z rur PE odpowiedniej klasy (PN100, SDR17, PN10 a przy przewiertach typ RC, a pod rzeką typ PN16.*

19. Ponadto przedmiar dla części 2 zadania inwestycyjnego nie zawiera kosztu uwzględniającego odpowiednie kształtki: łuki, zwężki. Ponadto jeżeli Wykonawca ma budować sieć wodociągową z rur PE zgrzewanych doczołowo, to przedmiar nie zawiera kosztu zgrzania (połączenia) odcinków rur i kształtek.

Odpowiedź: *Przy wycenie wg katalogu KNNR11 nie wycenia się oddzielnie kształtek, gdyż pozycje ułożenia rurociągu zawierają rury i ryczałtowo kształtki.*

20. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w części 2 zadania, przyłącza wodociągowe nie są przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: *Zakres zgodny z przedmiarem robót.*

21. Wykonawca prosi o informację, czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego ? Czy Gmina Pomiechówek będzie pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź: *Tak.*

22. Czy należy w kosztorysie uwzględnić koszt inspekcji telewizyjnej kamerą TV kanałów sanitarnych grawitacyjnych?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający będzie żądał wykonania inspekcji wykonanej kanalizacji kamerą.*



23. Dołączony przez Zamawiającego przedmiar robót jest rozbieżny w stosunku do projektu budowlanego na część 2 Rozbudowę wodociągów gminnych na terenie gminy Pomiechówek - w części przewiertów.

- 1) Przedmiar ten w poz.25 wskazuje na konieczność wykonania przewiertów rurą o średn. 250mm L=200 m oraz w poz. 26 przewiertów rurą o średn 300mm L=80m.
- 2) Tymczasem projekt wskazuje na konieczność wykonania:
 - przewiert sterowany pod rzeką rurą PE fi 225 L=105 m;
 - przewiert sterowany pod rzeką rurą PE fi 315 L=148 m;
 - przewiert rurą stalową fi 350mm L=11m (rysunek nr 7)
 - przewiert rurą stalową fi 200mm L=16 + 20m
 - przewiert rurą stalową fi 300mm L=12 m
 - przewiert rurą stalową fi 250mm L=23 m

W pozostałych przypadkach projekt wskazuje na montaż rury stalowej osłonowej wykopem otwartym:

- rura osłonowa stalowa fi 200mm L=14+7+11+8 m
- rura osłonowa fi 300mm L=4 m
- rura osłonowa stalowa fi 250mm L=10 m

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby do wyceny został przyjęty opublikowany przez niego Przedmiar robót, stanowiący integralną część SIWZ.

24. Ponadto warto zauważyć, że przedmiar nie uwzględnia rozbiórki i odtworzenia nawierzchni asfaltowych. Przykładem może być :

- rysunek nr 1 - przewód fi 110mm projektuje się w jezdni asfaltowej;
- rysunek nr 2 - przewód fi 110mm projektuje się w krawędzi jezdni asfaltowej lub miejscowo w przedmiotowej jezdni;
- rysunek nr 3 - rurę osłonową układa się wykopem otwartym w jezdni asfaltowej;
- rysunek nr 11 - rurę osłonową układa się wykopem otwartym w jezdni asfaltowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby do wyceny został przyjęty opublikowany przez niego Przedmiar robót, stanowiący integralną część SIWZ.

25. Ponadto proszę o wyjaśnienie zapisu na stronie nr 6 SIWZ: "Część nr 2 pn. "Rozbudowa wodociągów gminnych, w zakres której wchodzi budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pomiechówek: sieć wodociągowa z rur PE fi 110 - 1 663,50m, fi 160 - 1 675m, fi 225 - 6 400m". Tymczasem projektowe zestawienie elementów sieci wodociągowej wskazuje, że rur o średnicy fi 225mm jest 1 809m, rur o średnicy fi 160mm jest 4 200m, rur o średnicy fi 110mm jest 3 910m. Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby do wyceny został przyjęty opublikowany przez niego Przedmiar robót, stanowiący integralną część SIWZ.

26. W dokumentacji technicznej – sieć wodociągowa jest na rysunkach jak też w opisie z rur PCV. W kosztorysie inwestorskim z rur PE. Prosimy o informację w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby do wyceny został przyjęty opublikowany przez niego Przedmiar robót, stanowiący integralną część SIWZ.

27. Dotyczy: zamówienia Nr II sieć wodociągowa: Proszę o podanie prawidłowych długości rur dla powyższego przetargu. Ilości kosztorysowe niezgodne z dokumentacją techniczną. Zgodnie z zapisem specyfikacji w p. XII p.2. do oferty należy załączyć uproszczone kosztorysy ofertowe. Prosimy o przedmiar robót właściwy.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż różnice między dokumentacją techniczną a Przedmiarem robót, wynikają z tego, że Zamawiający zrealizował część robót objętych dokumentacją techniczną. Obecny zakres robót zakłada dokończenie budowy. Zamawiający wymaga, aby do wyceny został przyjęty opublikowany przez niego Przedmiar robót, stanowiący integralną część SIWZ.

28. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. zadania metodą przewiertu sterowanego rurami PE 100 RC-dwuwarstwowymi SDR 17 PN 10?

Odpowiedź: Tak, jednakże pod rzeką typ PN16.

ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1

Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

1. Części nr 1 pn. Remont i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków „Mewa” w Pomiechówku wraz z remontem kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do rzeki Narew w systemie „zaprojektuj i wybuduj” poprzez:

- 1) zmianę § 18 ust. 1 i 5 Projektu Umowy, polegającą na zmianie zapisu obecnego o treści:

„§ 18 ust. 1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całości Przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 Umowy, potwierdzonego przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i przedstawicieli zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 18 ust. 4 niniejszej Umowy”,

„§ 18 ust. 5. Wykonawca przedłoży fakturę końcową wraz z protokołem Odbioru końcowego całości Przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 Umowy. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio”,

na nowy zapis o treści:

„§ 18 ust. 1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur, zgodnie z zastrzeżeniem, że ostatnia płatność realizowana po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy będzie wynosiła nie mniej niż 70% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 18 ust. 5 niniejszej Umowy”,

„§ 18 ust. 5. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastąpi dwoma fakturami, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy, wystawionych na podstawie protokołu odbioru częściowego oraz bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy wskazanego w §1 Umowy, potwierdzonych przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 18 ust. 4 niniejszego paragrafu”.

- 2) dodanie pkt 11 w § 21 ust. 4 Projektu Umowy, o treści:

„w przypadku zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług;
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;



- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.

- 3) Części nr 2 pn.: Rozbudowa wodociągów gminnych, Części nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowie, Części nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku, Stanisławowie i Nowym Modlinie poprzez:

- 1) wykreślenie zapisu ust. 5 w § 11 Projektu Umowy,
- 2) zmianę § 11 ust. 10 Projektu Umowy, polegającą na zmianie zapisu obecnego o treści:
„§ 11 ust. 10. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całości Przedmiotu Umowy wskazanego w §1 Umowy, potwierdzonego przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu”,

na nowy zapis o treści:

„§ 11 ust. 10. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur, zgodnie z zastrzeżeniem, że ostatnia płatność realizowana po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy będzie wynosiła nie mniej niż 70% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot Umowy, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 11 ust. 13 niniejszej Umowy”.

- 3) zmianę § 12 ust. 2 Projektu Umowy, polegającą na zmianie zapisu obecnego o treści:
„§ 12 ust. 2. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową, po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy i jego protokolarnym odbiorze końcowym”,

na nowy zapis o treści:

„§ 12 ust. 2. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastąpi dwoma fakturami, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 11 ust. 10 niniejszej Umowy, wystawionych na podstawie protokołu odbioru częściowego oraz bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy wskazanego w §1 Umowy, potwierdzonych przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 11 ust. 13 niniejszego paragrafu”.

- 4) dodanie pkt 13 w § 13 ust. 4 Projektu Umowy, o treści:

„w przypadku zmiany:

- d) stawki podatku od towarów i usług;
 - e) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - f) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.

**Z up. Wójta
/-/ mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta**