

H. Zelnahle
cy'

Nowy Dwór Maz. dn. 03.03.2016r.

L.Dz. 52/ZSW/2016

Urząd Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY POMIECHÓWEK

07. MAR. 2016
nr ew. rej. 2058
ilość załączników
podpis

Związek Spółek Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim w odpowiedzi na pismo WIZP.7013.3.2016.PM z dnia 17.02.2016r., informuje że wyraża zgodę na wykonanie przez poszerzenie rowu melioracyjnego tworząc zbiornik retencyjny na określonych warunkach:

- na wykonanie zbiornika retencyjnego na rowie nr 3 należy zrobić projekt i przedłożyć go do uzgodnienia
- szczególnie należy zwrócić uwagę na rurociągi drenarskie znajdujące się na terenie planowanego zbiornika retencyjnego- jeżeli będą w kolizji należy uwzględnić ich odpływy do rowu (zbiornika)
- rozpoczęcie i zakończenie robót należy zgłosić do ZSW w Nowym Dworze Mazowieckim
- zbiornik należy wykonać na własny koszt
- po wykonaniu zbiornika retencyjnego inwestor zobowiązany jest do utrzymywania go w dobrym stanie technicznym a w przypadku uszkodzenia dna i skarp do niezwłocznej naprawy
- wykonywanie corocznie jednokrotnej konserwacji zbiornika, polegającej na wykoszeniu dna i skarp z wygrabieniem wykoszonych porostów
- raz na okres 3 lat zbiornik powinno się odmulić do rzędnej projektowanej
- na wykonanie w/w zbiornika należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne .

Kierownik
Związku Spółek Wodnych
Jerzy Jagnieża

do wiadomości:

- 1) WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim
- 2) a/a