

Nowy Dwór Maz. dn. 19.11.2015r.

L.Dz. 335/ZSW/2015

Urząd Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

Związek Spółek Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim nawiązując do pisma z dnia 21.10.2015r., dotyczącego „Spółki Wodnej Nowy Modlin” udziela odpowiedzi:

1. wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych do rowu nr 3 z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek
2. wyraża zgodę na włączenie urządzeń odwadniających w terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do rowu melioracyjnego- Rów nr.3 na warunkach:
 - a) prowadzenie robót w okresie niskich stanów wód gruntowych
 - b) wykonania robót na własny koszt
 - c) po wykonaniu wylotu inwestor zobowiązany będzie do utrzymania go w dobrym stanie technicznym a w przypadku jego uszkodzenia do niezwłocznej jego naprawy oraz wykonywania corocznej jednokrotnej konserwacji Rowu nr 3 na odcinku poniżej wylotu do ujścia, konserwacja polegać będzie na wykoszeniu skarp i wygrabieniu porostów oraz odmuleniu dna o czym należy powiadomić Związek Spółek Wodnych w Nowym Dworze Maz. Pierwsza konserwacja przed rozpoczęciem zrzutu.
 - d) o terminie rozpoczęcia robót należy poinformować ZSW w Nowym Dworze Mazowieckim z tygodniowym wyprzedzeniem
3. przejście urządzeniami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej pod rowem należy wykonać przeciskiem pod dnem rowu na głębokości 1,4 m w rurze osłonowej. Rurę osłonową przedłużyć na odległość 3m poza krawędź rowu po obu jego stronach.
4. Uzbrojenie terenu (wodociąg i kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na terenie zdrenowanym należy wykonać uwzględniając rurociągi drenarskie (mapa w załączeniu).

Przy robotach budowlanych należy zwrócić uwagę na kolizję z rurociągami, roboty powinno wykonać się ręcznie. Na powyższe roboty należy zrobić projekt i przedłożyć go do uzgodnienia.

Na odprowadzenie wody do rowu nr.3 oraz przejście przez rów należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Po wykonaniu robót sporządzić inwentaryzację po wykonawczą i kopię dokumentu przedłożyć w ZSW w Nowym Dworze Maz.

Kierownik
Związku Spółek Wodnych
[Podpis]
Jerzy Jagnieza

do wiadomości:

- 1) WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim
- 2) a/a